Dispositif de détection d'arc AFDD AFD-32

AFD-32 · 1P+N · C32 · IΔn 30 mA · 230 V~



Le modèle AFD-32 est un dispositif de détection de défaut d'arc (AFDD) selon IEC 62606 au design LASK. Selon le marquage de l'appareil, il réunit en un seul appareil la détection des arcs de défaut, la protection de ligne selon IEC 60898 et un déclenchement différentiel à 30 mA.

DOMAINE D'APPLICATION

- Circuits terminaux en 230 V~, 50/60 Hz
- Tableaux de distribution avec rail DIN 35 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton de test « Arc Test » pour la détection des arcs de défaut
- Indicateurs de fonctionnement et de déclenchement sur arc de défaut
- Raccordements N et L en haut et en bas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	AFD-32
Nombre de pôles	1P+N
Tension assignée	230 V~, 50/60 Hz
Courbe / courant assigné	C32
Pouvoir de coupure	6000 A
Courant différentiel assigné IΔn	30 mA
Temps de coupure	t ≤ 0,1 s

NORMES

Normes: IEC 62606, IEC 60898

ILLUSTRATIONS ET DESSINS



Dessin version LASK

INDICATIONS

Valeurs selon le marquage de l'appareil LASK (design du produit). Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.