Dispositivo di rilevamento d'arco AFDD AFD-32

AFD-32 · 1P+N · C32 · IΔn 30 mA · 230 V~



Il modello AFD-32 è un dispositivo di rilevamento dell'arco elettrico (AFDD) secondo IEC 62606 con design LASK. Secondo la marcatura dell'apparecchio, riunisce in un unico apparecchio il rilevamento degli archi elettrici di guasto, la protezione della linea secondo IEC 60898 e un intervento differenziale a 30 mA.

CAMPO D'IMPIEGO

- Circuiti terminali a 230 V~, 50/60 Hz
- Quadri di distribuzione con guida DIN 35 mm

CARATTERISTICHE

- Tasto di prova « Arc Test » per il rilevamento degli archi elettrici di guasto
- Indicatori di funzionamento e di intervento per arco elettrico di guasto
- Collegamenti N e L in alto e in basso

DATI TECNICI

Tipo	AFD-32
Numero di poli	1P+N
Tensione nominale	230 V~, 50/60 Hz
Curva / corrente nominale	C32
Potere di interruzione	6000 A
Corrente differenziale nominale IΔn	30 mA
Tempo di interruzione	t ≤ 0,1 s

NORME

Norme: IEC 62606, IEC 60898

IMMAGINI E DISEGNI



Disegno versione LASK

INDICAZIONI

Valori secondo la marcatura dell'apparecchio LASK (design del prodotto). Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.